

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/8264/21/492
Č.J.: MUH/ 56818/21/492
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hónigová
TEL.: 519 441 080
E-MAIL: honigova@hustopece.cz
V Hustopečích: 06.08.2021

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ**

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. KN 913/1, 1448/4, 1448/5, 1448/6, 1448/10, 43/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví obce Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184), 1453/12 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno), 38/9 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Petr Ráček, 691 73 Krumvíř 98, Markéta Straková, Nádražní 716/1b, 691 72 Klobouky u Brna), st. 179 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Martin Janča, 691 73 Krumvíř 493), st. 199 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Vladimíra Rozinková, 691 73 Krumvíř 66) a st. 182/1 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Miluše Konečná, 691 73 Krumvíř 3, Marek Kramář, 696 12 Hovorany 180, Valerie Šefčíková, 691 73 Krumvíř 91, Marie Škubalová, 687 31 Šumice 543) v katastrálním území Krumvíř, kterou dne 27.05.2021 podala společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „**Krumvíř – rekonstrukce vodovodu**“ na pozemcích parc. č. **KN 913/1, 1448/4, 1448/5, 1448/6, 1448/10, 43/2** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví obce Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184), 1453/12 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno), **38/9** (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Petr Ráček, 691 73 Krumvíř 98, Markéta Straková, Nádražní 716/1b, 691 72 Klobouky u Brna), **st. 179** (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Martin Janča, 691 73 Krumvíř 493), **st. 199** (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Vladimíra Rozinková, 691 73 Krumvíř 66) a **st. 182/1** (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Miluše Konečná, 691 73 Krumvíř 3, Marek Kramář, 696 12 Hovorany

180, Valerie Šefčíková, 691 73 Krumvív 91, Marie Škubalová, 687 31 Šumice 543) v katastrálním území Krumvív.

Situace v území:

Jedná se o stávající zástavbu rodinných domů, respektive o ulice v části obce za vodním tokem Kašnice, a to ul. Pod Humny, Na Rybníčku, Lomená, Krátká, Spojovací, U Hřiště a Chaloupky.

Druh a účel stavby:

Předmětem záměru je stavba technické infrastruktury (rekonstrukce stávajících vodovodních řadů a nově budované úseky vodovodních řadů) v obci Krumvív.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 913/1, 1448/4, 1453/12, 1448/10, 43/2, 1448/5, 1448/6, 38/9, st. 179, st. 199, st. 182/1 v k.ú. Krumvív v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem č. C.4.1. a C.4.2. (součást projektové dokumentace) v měřítku 1 : 500, kde je umístění stavebních objektů vyznačeno.

Rozsah stavby:

VODOVODNÍ ŘAD	MATERIÁL POTRUBÍ	DÉLKA [M]	
3-1 (ul. Pod Humny)	PE 100 RC 110/6,6 mm, SDR 17	250,1	2 ks podzemní hydrant DN 80
3-1-1 (ul. Na Rybníčku)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	99,3	Na každý řad bude osazen podzemní hydrant DN 80
3-4 (ul. Spojovací)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	135,2	
3-6 (ul. Lomená)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	140,2	
3-6-1 (ul. Lomená)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	27,1	
3-7 (ul. Krátká)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	45,1	
3-8 (ul. U Hřiště)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	89,2	
3-9 (ul. Chaloupky)	PE 100 RC 90/5,4 mm, SDR 17	64,3	

V rámci stavby bude provedeno i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek.

Nová část vodovodního potrubí bude vedena převážně v místní komunikaci z asfaltu a částečně v nezpevněném terénu. U řadu „3-9“ kříží jednotlivé vjezdy a chodníky do RD, a to převážně z betonu a zámkové dlažby. Čtyřikrát křížuje silnici II/418 z důvodu propojení na stávající vodovodní řad „3“ v ul. Chaloupky.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Krumvív – rekonstrukce vodovodu“ z 02/2021.

II. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 02/2021, kterou vypracovala společnost ARTESIA, spol. s r. o., 696 02 Ratíškovice 241, IČ: 45475199, ČKAIT 1300433 – Ing. Jaroslav Bystřický, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem č. C.4.1. a C.4.2. v měřítku 1:500, projektové dokumentace společnost ARTESIA, spol. s r. o., 696 02 Ratíškovice 241, IČ: 45475199, ČKAIT 1300433 – Ing. Jaroslav Bystřický (koordinační situační výkres je součástí projektové dokumentace).

3. Pro uskutečnění umístěvané stavby se vymezují pozemky parc.č. KN 913/1, 1448/4, 1453/12, 1448/10, 43/2, 1448/5, 1448/6, 38/9, st. 179, st. 199, st. 182/1 v k.ú. Krumvíř, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného Územního plánu Krumvíř, účinným od 25. června 2016 a Změnou č. 1 Územního plánu Krumvíř, účinnou od 3. července 2020 je záměr v souladu.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
6. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
7. Termín zahájení stavby, včetně jména oprávnění stavebního podnikatele bude stavebníkem písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu 15 dnů předem.
8. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.07.2023**
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
10. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
11. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
12. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
13. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
14. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání
15. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
16. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Bude dodrženo stanovisko **Krajská hygienická stanice JmK ze dne 06.04.2021, č.j.: KHSJM 18658/2021/BV/HOK:**
 1. Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby.
KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).
Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.
 3. Před uvedením stavby do provozu bude jednoznačně deklarován subjekt, který bude provozovatelem vodovodu, tj. nositel práv a povinností vyplývajících z ustanovení § 3 až 5 zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů souvisejících.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku **Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., zn. 2/TR/2021/20211020 ze dne 18.03.2021:**
 1. Z důvodu stísněných prostorových podmínek je nutno stavbu časově a technicky zkoordinovat s rekonstrukcí plynovodu a s výstavbou kanalizace.

2. Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranného pásma. Výkopové a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k poškození vodovodního potrubí a rovněž k narušení uložení potrubí.
 3. Při výstavbě požadujeme respektovat obecné požadavky na vodovod – ČSN 755401 navrhování vodovodních potrubí, ČSN EN 805 755011 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou. ČSN 73 6006, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a související normy, zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění z.č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích a Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť – viz www.vak-hod.cz.
 4. Před záhozem požadujeme skutečné zaměření trasy vodovodu odbornou geodetickou firmou (např. Geodis Brno, a. s.) ve formátu DGN dle standardů GIS. Digitální zaměření předat pracovníkovi GIS.
 5. V rámci kvalitativních kontrol provést tlakovou zkoušku na vodovodním potrubí dle ČSN 755911. Protokoly zkoušek budou předloženy k závěrečné prohlídce stavby (zajistí dodavatel stavby). Souhlas k záhozu dává provoz vodovodů a kanalizací Kyjov zápisem do stavebního deníku. Tlakové zkoušky budou provedeny na náklady dodavatele stavby. Rovněž voda použitá k tlakovým zkouškám bude vyfakturovaná dodavateli stavby.
 6. Na vodovodním potrubí položit signal. vodič Ix6 Cu-dle ČSN 736006, tento vodič vyvést pod poklapy všech armatur a zaizolovat jej s možností napojení při vytyčování potrubí. K závěrečné prohlídce vodovodního potrubí doložit doklad o funkčnosti signal. vodiče. Kontrola funkčnosti musí proběhnout až v době, kdy už nemůže dojít k poškození vodiče další činností při výstavbě.
 7. Poklapy všech armatur (Š+H+uzávěry vodovod. přípojek) osadit do nivelety stávajících příp. budovaných povrchů.
 8. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady – dle platného ceníku.
 9. Před záhozem přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu **EG.D. a. s., zn.: S40325-27032552 ze dne 31.03.2021:**
1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě EG.D, a. s., bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
 3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EG.D, a. s. nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EG.D, a. s. neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 4. Případné betonové základy je nezbytné umístit minimálně 0,5 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
 5. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s EG.D, a. s.).
 6. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EG.D, a. s. ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - a. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - b. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
 8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a. s. (dále jen EGD).
 10. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

11. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 12. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 13. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 14. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - 1) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 15. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26099149, s platností do 26.02.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 16. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 17. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte do 10. dne přechozího měsíce.
21. Bude dodrženo stanovisko **Povodí Moravy, s. p. ze dne 11.03.2021, zn. PM-9857/2021/5203/Čer:**
 Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Kašnice
 Záměrem nesmí být dotčeno koryto drobného vodního toku Kašnice (IDVT: 10204242).
22. Bude dodrženo stanovisko **GasNet, s. r. o. ze dne 19.03.2021, zn. 5002322444:**
 V zájmovém území stavby se nachází NTL, STL plynárenská zařízení, plynovodní přípojky a blokové regulační zařízení (BRZ).
 Upozorňujeme na plánované přeložky NTL plynovodu v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Krumvíř“. Stavby je nutné vzájemně koordinovat.
 Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
 Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
 Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
 Blokované regulační zařízení (BRZ):
 V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení (BRZ), které slouží jako zdroj NTL plynovodní sítě.
 Obrisy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1 m od půdorysu stavební části BRZ. Po obvodu objektu BRZ (až do vzdálenosti 4 m) může být v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu (zemnicí pásek).
 Obvodové uzemnění BRZ slouží jako ochrana před atmosférickou a statickou elektřinou.
 Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení obvodového uzemnění – vytýčení zemnicího pásku.
 Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, požadujeme zajistit jeho zabezpečení před poškozením, aby nedošlo k přerušení uzemnění.
 Ve vzdálenosti 4 m od obrisu stavební části BRZ je nutno provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického jednoručního nářadí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm.
 Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce GasNet Služby, s. r. o. ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ vzniknou, odpovídá investor stavby.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na www.gasnet.cz. Lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
 - 2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných, TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 7) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně telefonicky oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyl odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz>, lze využít i QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypány. Stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - 12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.
 - 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.
 - 14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
23. Bude dodrženo stanovisko **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, zn. 3608/2021 ze dne 01.03.2021:**

Podmínky pro realizaci vodovodního řadu:

- protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor (p. Lubomír Vémola).

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněn požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede

záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

24. Bude dodrženo vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s., č.j.: 657382/21 ze dne 19.05.2021:

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.05.2021 žádost investora (dále jen stavebník) – společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu „Krumvíř – rekonstrukce vodovodu“ na pozemcích parc. č. KN 913/1, 1448/4, 1448/5, 1448/6, 1448/10, 43/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví obce Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184), 1453/12 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno), 38/9 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Petr Ráček, 691 73 Krumvíř 98, Markéta Straková, Nádražní 716/1b, 691 72 Klobouky u Brna), st. 179 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Martin Janča, 691 73 Krumvíř 493), st. 199 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Vladimíra Rozinková, 691 73 Krumvíř 66) a st. 182/1 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví Miluše Konečná, 691 73 Krumvíř 3, Marek Kramář, 696 12 Hovorany 180, Valerie Šefčíková, 691 73 Krumvíř 91, Marie Škubalová, 687 31 Šumice 543) v katastrálním území Krumvíř.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu

Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, zejména:

- stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky;

Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu a jeho nově budovaných částí, které budou napojeny na stávající vodovodní řad v lokalitě.

- napojení na dopravní infrastrukturu – v lokalitě je stávající komunikace, není předmětem tohoto stavebního záměru
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 19.03.2021, č.j.: MUH/15900/21/1, závazné stanovisko KHS JmK ze dne 06.04.2021, č.j.: KHSJM 18658/2021/BV/HOK, závazné stanovisko HZS JmK ze dne 24.03.2021, ev.č.: HSBM-4-213-2/4-POKŘ-2021, stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 01.03.2021, zn. 3608/2021, závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – odbor územního plánování ze dne 08.04.2021, č.j.: MUH/21463/21/357

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. K příjezdu na stavbu budou využity stávající místní komunikace s napojením nové komunikace pro lokalitu.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - obec Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184
- dle ustanovení § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – obec Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184, Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, Petr Ráček, 691 73 Krumvíř 98, Markéta Straková, Nádražní 716/1b, 691 72 Klobouky u Brna, Martin Janča, 691 73 Krumvíř 493, Vladimíra Rozinková, 691 73 Krumvíř 66, Miluše Konečná, 691 73 Krumvíř 3, Marek Kramář, 696 12 Hovorany 180, Valerie Šefčíková, 691 73 Krumvíř 91, Marie Škubalová, 687 31 Šumice 543
- dle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – v souladu s § 94l odst. 3 označením pozemků a staveb e/vidovaných v katastru nemovitostí (velký počet účastníků řízení) – pozemky parc.č. KN 1469/2, 61, st. 134, st. 133, 60, st. 131, 58, 57/2, 57/1, 57/3, st. 222/2, 497/2, 497/3, 497/4, st. 360, st. 361, st. 227, st. 126, st. 127, st. 226, st. 128/1, st. 272, st. 223, st. 137, st. 136, st. 135, 56/5, 56/4, 56/3, 56/2, 43/51, st. 225, st. 228, 55/3, st. 229, 43/29, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, 51/2, st. 146, 49, st. 150, st. 152, st. 302, st. 154, 44, 43/10, st. 148, 147, 1448/55, 43/8, 43/33, st. 577/1, 43/25, 45/30, st. 230, st. 140, 43/27, 43/28, st. 660/1, st. 659, st. 658, st. 664, 43/7, 43/47, st. 677, st. 232, 233, st. 249, 43/4, st. 167/1, st. 166, 43/26, st. 164, 2841, 42/5, st. 161, st. 160, 2839, st. 156, 42/4, 1448/51, st. 198, st. 200, st. 168, 42/1, st. 163, st. 165, st. 166, st. 167/1, st. 169, st. 167/2, st. 175, st. 173, st. 234, 38/19, 2881, 38/16, st. 176, st. 172, st. 177, st. 178, 43/2, 43/46, st. 180, st. 245, st. 244, st. 186, 38/3, 38/2, 37/4, st. 243, 2008/1, 37/3, 37/2, st. 188, 35/2, st. 189, st. 190, 34/3, st. 181/1, 38/11, st. 183, st. 237, st. 238/2, st. 184 a st. 239

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 18.06.2021 vedeným pod spisovou značkou: OZP/8264/21/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a také dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, ve lhůtě 3 dnů po uplynutí lhůty 15 dnů, a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnily návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Dnem následujícím, po uplynutí lhůty 15 dnů pro uplatnění těchto závazných stanovisek a námitek, počala účastníkům společného řízení běžet 3denní lhůta pro možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům společného rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Během této lhůty se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí žádný z účastníků nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 3x projektová dokumentace (datum 02/2021)
- vyjádření Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. ze dne 18.03.2021, zn. 2/TR/2021/20211020
- stanovisko GasNet, s. r. o. ze dne 19.03.2021, zn. 5002322444
- vyjádření a souhlas EG.D, a. s. ze dne 31.03.2021, zn. S40325-27032552
- vyjádření EG.D., a. s. ze dne 03.03.2021, zn. E7456-26099149
- stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP ze dne 19.03.2021, č.j.: MUH/15900/21/1
- rozhodnutí MěÚ Hustopeče – odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 21.04.2021, č.j.: MUH/24615/21/352
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-9857/2021/5203/Čer ze dne 11.03.2021
- vyjádření CETIN ze dne 19.05.2021, č.j.: 657382/21
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 06.04.2021, č.j.: KHSJM 18658/2021/BV/HOK
- závazné stanovisko HZS JmK ze dne 24.03.2021, ev.č.: HSBM-4-213-2/4-POKŘ-2021
- stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 01.03.2021, zn. 3608/2021
- souhlas obce Krumvív ze dne 17.03.2021
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- souhlasy vlastníku dotčených pozemků vyznačených na situačním výkrese
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OÚP ze dne 08.04.2021, č.j.: MUH/ 21463/21/357

V souladu s ustanovením § 50 správního řádu do shora uvedeného termínu byl stavebník v oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MUH/ 41795/21/492 ze dne 18.06.2021 vyzván k doložení následujících dokladů, které následně byly řádně doloženy:

- doklad o zaplacení správního poplatku (placeno převodem 23.06.2021)
- plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. (počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne.....

Podpis a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen převodem.

Obdrží:

Účastníci řízení § 94k stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu:
(dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě do vlastních rukou)

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

obec Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Petr Ráček, 691 73 Krumvíř 98,

Markéta Straková, Nádražní 716/1b, 691 72 Klobouky u Brna

Martin Janča, 691 73 Krumvíř 493

Vladimíra Rozinková, 691 73 Krumvíř 66

Miluše Konečná, 691 73 Krumvíř 3

Marek Kramář, 696 12 Hovorany 180

Valerie Šefčíková, 691 73 Krumvíř 91

Marie Škubalová, 687 31 Šumice 543

Účastníci řízení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

KN 1469/2, 61, st. 134, st. 133, 60, st. 131, 58, 57/2, 57/1, 57/3, st. 222/2, 497/2, 497/3, 497/4, st. 360, st. 361, st. 227, st. 126, st. 127, st. 226, st. 128/1, st. 272, st. 223, st. 137, st. 136, st. 135, 56/5, 56/4, 56/3, 56/2, 43/51, st. 225, st. 228, 55/3, st. 229, 43/29, st. 138, st. 139, st. 140, st. 141, st. 142, st. 143, st. 144, 51/2, st. 146, 49, st. 150, st. 152, st. 302, st. 154, 44, 43/10, st. 148, 147, 1448/55, 43/8, 43/33, st. 577/1, 43/25, 45/30, st. 230, st. 140, 43/27, 43/28, st. 660/1, st. 659, st. 658, st. 664, 43/7, 43/47, st. 677, st. 232, 233, st. 249, 43/4, st. 167/1, st. 166, 43/26, st. 164, 2841, 42/5, st. 161, st. 160, 2839, st. 156, 42/4, 1448/51, st. 198, st. 200, st. 168, 42/1, st. 163, st. 165, st. 166, st. 167/1, st. 169, st. 167/2, st. 175, st. 173, st. 234, 38/19, 2881, 38/16, st. 176, st. 172, st. 177, st. 178, 43/2, 43/46, st. 180, st. 245, st. 244, st. 186, 38/3, 38/2, 37/4, st. 243, 2008/1, 37/3, 37/2, st. 188, 35/2, st. 189, st. 190, 34/3, st. 181/1, 38/11, st. 183, st. 237, st. 238/2, st. 184 a st. 239

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02 Břeclav

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Na vědomí:

MěÚ Hustopeče, odbor územního plánování - zde

Na vyvěšení:

(následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

OÚ Krumvíř, 691 73 Krumvíř 184